

**Lista uczestników biorących udział za pomocą środków elektronicznych
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Urząd Gminy Lubin, ul. Wł. Łokietka 6, 59-300 Lubin przedstawiciel Barbara Konefał	- bez uwag
2	Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, Księginice 14, 59-300 Lubin przedstawiciel Marek Skowerski	-
3	Operator Gazociągów Przesyłowych, GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław przedstawiciel Tomasz Godlejewski	-
4	ORANGE Polska S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław przedstawiciel Danuta Michnej	-
5	TAURON DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ W LEGNICY, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica przedstawiciel Kinga Janowicz	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p>

UWAGA: Brak wpisu w polu UWAGA jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika deklarującego udział w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków elektronicznych.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
tel. 76 74 67 100; fax 76 74 67 116
(1)

Za zgodność z oryginałem

2016-11-23
Lubin podpis

Z up. Starosty Lubińskiego

Agnieszka Kłepacka
Starszy Geodeta

Z up. Starosty Lubińskiego

Krzysztof Sjudziński

Geodeta Powiatowy